

## Aanvullende instructies voor het behoud van een goede werking van uw rookmelder

**BRK**  
**ELECTRONICS®**



### Bij de oplevering

Laat gedurende de stoffering c.q. verhuizing de stofkap zitten, er is dan nog veel stof in de lucht. Test de rookmelder direct na het verwijderen van de stofkap. Bewaar deze stofkap samen met deze instructie. Besteed het eerste 1/2 jaar na oplevering van een nieuwbouwhuis extra aandacht aan de rookmelder. Stofzuig in deze periode de rookmelder elke maand.



### Verbouwen

Gaat u schilderen, stofferen of verbouwen, breng dan gedurende de werkzaamheden de stofkap aan. Vergeet niet deze weer te verwijderen zodra de klus geklaard is en test de melder gelijk, voor uw eigen veiligheid.

### Reinigen

Rookmelders zijn gevoelig voor stof en vuilophoping. Daarom is het zaak ze regelmatig te reinigen. Maak de rookmelder regelmatig schoon, minimaal 4x per jaar, met de stofzuiger met een zachte borstel.



### Testen

Testknop ingedrukt houden totdat het alarm afgaat. Het alarm stopt na een aantal seconden.

### Vals Alarm

Bij ongewenst alarm de pauze-toets van iedere rookmelder indrukken tot het alarm stopt. Het alarm wordt dan voor ca 15 min. op "stil" gezet. Op de rookmelder die het alarm veroorzaakt zal de rode LED snel knipperen. Reinig deze rookmelder zoals boven omschreven; blijft het alarm afgaan vervang deze rookmelder dan zo snel mogelijk.

Neem voor het vervangen contact op met uw installateur.



### Lege batterij

Vervang de batterij, door hetzelfde type, zodra de rookmelder om de minuut een piepje geeft. Dit is het signaal dat de batterij bijna leeg is. Test de rookmelder op de goede werking nadat de batterij vernieuwd is.

[www.brk.nl](http://www.brk.nl) voor meer informatie over rookmelders

Protecting people since 1967